

Puistokadun koulun paloilmoitinlaitteiston rakentaminen

Elymltk 30.01.2024 § 8
572/02.08.00/2023

Valmistelija

kiinteistöpäällikkö Laaksonen Harri

Puistokadun koulun oppilasmäärä on yli 500 henkeä, jolloin paloturvallisuuden parantamiseksi tulee koululle asentaa paloilmoitinlaitteisto, joka lähettää paloilmoituksen suoraan pelastuslaitokselle (848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 7. 38§).

Koulun yhteydessä olevalle Liikuntahallille on uusittu paloilmoitinkeskus keväällä 2023 ja tässä yhteydessä on otettu huomioon tämän keskuksen laajennettavuus, joka mahdollistaa koulun tilojen liittämisen tähän keskuksen.

Koulun osalla paloilmoitinlaitteiston rakentaminen tarkoittaa paloilmaisimien ja kaapeloinnin rakentamista koulun kaikkiin tiloihin.

Sähkösuunnittelun puitesopimuskumppani Karawatski Oy on laatinut hankkeen sähkötekniset suunnitelmat hankinnan budjetoimiseksi ja urakan kilpailuttamiseksi.

Rakennetekniset työt ovat pääosin läpivientien rakentamista sekä alakattorakenteiden avauksia ja sulkemisia ja niiden osalla rakennesuunnittelu on vielä käynnissä.

Koska varsinainen sähkötekniikka muodostaa hankkeen suurimman työosakokonaisuuden ja kustannukset on perusteltua kilpailuttaa tämä osio ensin ja jatkaa rakennustöiden kilpailuttamisella heti kun rakennesuunnittelijan detaljit ovat valmiit.

Hankinta on tarkoitus toteuttaa investointina hankenumerolla 094399 Sivistystoimialan erillishankkeet.

Hallintosäntö 26 § Lautakuntien ja jaostojen tehtävät, toimivalta ja esittelijät

Oheismateriaalina paloilmoitinlaitteiston suunnitelmat.

Esittelijä

Tekninen johtaja Korte Antti

Päätösehdotus

Elinympäristölautakunta hyväksyy Puistokadun koulun paloilmoitinlaitteiston sähkösuunnitelmat hankkeen toteuttamiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä

Asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli kiinteistöpäällikkö Harri Laaksonen.