

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS MYLLYLÄHDE - TURVEKAMMI

1. Johdanto

Tämä esteettömyyskarttoitus on laadittu arvioimaan Myllylähteen esteettömän ulkoilureitin saavutettavuutta erityisesti liikuntaesteisten käyttäjien näkökulmasta. Karttoituksessa on hyödynnetty invalidiliiton suosituksia.

Reitti sijaitsee luonnonmukaisessa ympäristössä ja johtaa nuotiopaikalle. Reitin tarkoitus on palvella laajaa käyttäjäkuntaa, mukaan lukien pyörätuolilla liikkuvat henkilöt. Ulkoilureitin esteettömyys on osittain toteutunut, mutta monia osa-alueita on kehitettävä saavutettavuuden takaamiseksi. Keskeiset kehityskohteet liittyvät reitin leveyteen ja tasaisuuteen, turvakaiteiden puuttumiseen, ohitusmahdollisuuksien rajallisuuteen sekä nuotiopaikan ja kuivakäymälän esteettömyyteen. Mikäli suositellut toimenpiteet toteutetaan reitti tulee palvelemaan paremmin kaikkia käyttäjiä ja tukemaan yhdenvertaista luonnossa liikkumista.



- Esteettömyyskarttoitus havainnot
- Myllylähteen esteetön reitti
- Harjureitti
- Esteetön pysäköintialue

0 25 50 m

Kartta © Suomen Maastotieto Oy 2025
Taustakartta © MML 2025

2. Nykytilan kuvaus ja arviointi

2.1 Pysäköintialue

- Esteettömän reitin pysäköintipaikalle ei ole tienvarsiopastusta.
- Esteetön pysäköintipaikka on merkattu asianmukaisesti, mutta kasvillisuus peittää merkin.
- Pysäköintialue on tilava ja tasainen. Vaatimus 3,6 m leveydestä ja 5 m pituudesta täyttyy. Mitattu 1,8 % (raja-arvo < 2 %) pituuskaltevuus ja 1 % sivukaltevuus (raja-arvo < 2 %).



Suositus:

1. Tienvarsiopastus Säkyläntieltä.
2. Opaskartta esteettömästä reitistä ja viittaopaste reitin alkuun (Kohde 1). Opaskartan keskikorkeus tulee olla 1,4 metriä.
3. Kasvillisuuden raivaaminen pysäköintipaikan edestä.

2.2 Ulkoilureitti

- Leveys on lähes vaadittu 1,2 metriä, mutta kasvillisuus on vallannut reittiä paikoittain. Mitattu 1,8 - 5% (raja-arvo < 8 %) pituuskaltevuuksia ja 1-3% % sivukaltevuuksia (raja-arvo < 3 %). Reitiltä puuttuu alapiena, joka tulee olla vähintään 5 cm korkea.
- Pintamateriaali tasainen, mutta reuna-alueet epätasaiset. Reitillä on Lirikaivon kohdalla yksi ohituspaikka (2,5 m x 1,8 m) 25 metrin etäisyydellä lähdöstä (kohde 2).



Suositus:

1. Kasvillisuuden raivaus reitin reunamilta ja alapienan (minimi korkeus 5 cm) rakentaminen koko reitin matkalta mukaan lukien tulipaikan ympäristä.
2. Ennen tulipaikkaa tulee rakentaa toinen ohituspaikka noin 50 metriä lähdöstä. Ohituspaikan koko tulee olla 2,5 m pitkä ja 1,8 m leveä (Kohde 4).
3. Murke tai kivitäyttö liestyneen alueen loiventamiseksi ja reitin minimi 1,2 m saavuttamiseksi (kohde 5). Pinnoitetaan 0-8 kivituhkalla 7 cm vahvuudelta. Täytön Maa-ainestarve noin 1 m³. Kivituhkan tarve 0,25 m³.
4. Rummun 200 mm pituus 3 metriä asentaminen (Kohde 7).

2.3 Lirikaivo reitin alussa

- Kaivon kohdalla on yli 0,5 m pudotus.
- Turvakaide ja alapiena puuttuvat.



Suositus:

1. Reittipohjan tasaus 1,5 m x 1,5 m (kohde 3).
2. Kaiteen rakentaminen (korkeus vähintään 70 cm ja 90 cm). Suositeltavaa on tehdä saranalla avattava yläkaide, jotta pyörätuoli käyttäjä voi avata kaiteen ja ottaa kaivosta vettä.
3. Alapiena (minimi korkeus 10 cm) asettaminen kaiteen alaosaan.

2.4 Nuotiopaikka

- Nuotiokehän edessä esteetön 1,5 m x 1,5 vapaa tila. Tulisijan korkeus maasta 40 cm (raja arvot 50 - 60 cm) ja arinan pohjan korkeus tulisijan yläreunasta 55 cm (raja-arvo 15 cm). Grilliritän korkeudensäättö ei toimi ja paloturvallisuusohjeet puuttuvat.



Suositus:

1. Alue tasattava ja laajennettava 5 m x 5 m (Kohde 8). Maa-aineksen tarve noin 4 m³.
2. Nuotiokehään uusinta. Korkeus 50-60 cm ja arinan pohjankorkeus yläreunasta 15 cm, joka mahdollistaa pyörätuolilta nuotion käsittelyn.
3. Alueen oikealle laidalle laajennetulle alueelle sijoitettava esteetön pöytäryhmä korkeus 75-85 cm, leveys 80 cm, vapaa jalkatila pöydän alla korkeus > 67 cm ja syvyys > 60 cm.
4. Tulenteko kielletty metsäpalovaroituksen aikana kielletty merkin asentaminen.

2.6 Kuivakäymälä ja puuvarasto

- Oviaukko 71 cm (raja-arvo > 85 cm) , kulkuväylät, kynnyksen korkeus 31 cm ulkopuoli ja 22cm sisäpuoli (raja-arvo 2 cm) ja tukikahvat eivät täytä esteettömyysvaatimuksia (Kohde 6).



Suositukset:

Oviaukolle tulon luiskaaminen, niin että kynnyksen korkeus on enintään 2 cm.

Esteetön kuivakäymälän ja puuvaraston muutostyö, niin että oviaukon edessä oleva vapaatila on vähintään 1,5 x 1,5 metriä ja vapaatila oviaukon vieressä aukeamispuolella vähintään 40 cm ja oviaukon vapaatila on vähintään 85 cm. Puuvarastoa koskee sama mitoitusohje, mutta lisäksi vapaa tila oven sisäpuolella tulee olla 1,5m x 1,5 m.

Vapaa tila puucee istuimen vierellä, vasen ja/tai puoli tulee olla vähintään 80 cm ja vapaan tilan syvyys istuimen etureunasta takaseinään mitattuna vähintään 100 cm.

Istuimen edessä oleva vapaatila tulee olla vähintään 1,5 x 1,5 metriä.

Oven sisäpuolelle tulee asentaa min 60 cm leveä vaakasuora vedin 80 cm korkeudelle ja oven lukitus 90-100 m korkeudelle. Huomioitavaa, että oven lukitus tulee olla avattavissa hätä tilanteessa oven ulkopuolelta.