

Niinipirtin esteettömyys

Vamneuv 10.09.2026

430/00.04.02/2026

Valmistelija Friberg Outi

Eija Tuomola oli ottanut yhteyttä vammaisneuvostoon asiana Niinipirtin korjaukseen liittyvät esteettömyysasiat.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Vammaisneuvosto esittää seuraavia toimia Niinipirtin esteettömyyden toteutumiseksi:

1. Invalidiliiton sivuilla on hyvät ohjeet ”yleinen, esteetön wc”
Oven leveys vähintään 85 cm, kääntymistila pyörätuolille sekä lavuaarin korkeus otettava huomioon.
2. Kynnysluiska kannattaisi testata pyörätuolilla, onko riittävä vai mitä sille pitäisi tehdä. Voiko käyttää kumista versiota joka saattaisi olla käytössä miellyttävämpi mutta korkeus on sitten toinen asia, koska sillä ei voi korvata korkeutta.
3. Jos haluaa tukevat kädensijat/nousutuet niin sitten seinäänkiinnitys!
4. Ovenkahvan oikea korkeus tärkeä pyörätuolissa istuvalle.
5. Wc-paperitelineen paikka jotta yltää hyvin ottamaan paperia.
6. Mahtuuko avustaja myös mukaan tilaan, tärkeä pointti koska kaikki eivät pärjää yksin vessassa.

Päätös