

Asia

Puistokadun koulun paloilmoitinlaitteiston rakentaminen

Puistokadun koulun paloilmoitinlaitteiston paloilmamaisimista sekä järjestelmän konfiguroinnista Liikuntahallin paloilmaittimeen pyydettiin tarjous paloilmoitinlaitteiston toimittaneelta Siemens Osaakeyhtiöltä.

Tarjous sisältää laitteiston ohjelmoinnin ja käyttöönottotyöt:

- ohjelmointi
- käyttöönotto
- käytönopastus
- matkakulut

Paloilmoitinjärjestelmästä vastaavan asennusliikkeen työt:

- projektinhoito
- suunnitelmien tarkastus
- paikantamiskaavioiden laatiminen
- asennustodistukset

Tarjotut laitteet:Keskuslaitteet:

FCL2001-A1 Linjakortti (FDnet) tarvikkeineen, 5 kpl

FA2009-A1 Battery (12V, 110Ah, VDS) tarvikkeineen, 2 kpl

Verkostomateriaali:

FDOOT221 Monikriteeri-ilmaisinteraktiivinen tarvikkeineen, 54 kpl

FDO221 Savuilmaisinteraktiivinen tarvikkeineen, 369 kpl

FDT241 Lämpöilmäinteraktiivinen tarvikkeineen, 28 kpl

FDME221 Painikeinteraktiivinen, 1-toiminen tarvikkeineen, 44 kpl

FDM223 Painikeinteraktiivinen, 2-toiminen tarvikkeineen IP66, 3 kpl

FDCIO221 Ohjaus-/osoiteyksikköinteraktiivinen tarvikkeineen (x1/x1), 3 kpl

FDCIO222 Ohjaus-/osoiteyksikkö introspektiivinen tarvikkeineen (x4/x4), 5 kpl

FDCIO223 Liitäntäyksikkö (2 x I/O), 2 kpl

ES-6298 Konventionaalinen lämpöilmäinteraktiivinen +120C IP67, 4 kpl

FDSB291 Kantasummeri, 92 kpl

FDSB226-WR Yhdistelmähälytinkanta katto as. sisätilaan ilmaisimelle, 1kpl

FDAI92 Lisämerkkivalo - pinta-asennus, 94 kpl

FDB295 Sinteso kostean tilan lisäkanta tarvikkeineen IP44, 34 kpl

FDB291 Lisäkanta, 12 kpl

Tarjoushinta 51.000,00 € ALV 0 %

Hankinnalla ei ole paikallisia yritysvaikutuksia.

Päätös

Hankitaan Puistokadun koulun paloilmoitinlaitteiston suunnitelmien mukaiset laitteet, niiden käyttöönotto- ja ohjelmointityöt sekä tarvittavat paloilmoitinliiketyöt ja nykyisen keskuksen päivitys- ja laajennustyöt Siemens Osakeyhtiöltä hintaan 51.000,00 € ALV 0 %.

Tämä viranhaltijapäätös on sähköisesti järjestelmäallekirjoitettu.

Salminen Harri
Johtava rakennustarkastaja

Jakelu

Tarjoaja
Kiinteistömestari
Turvallisuuspäällikkö
Elinympäristölautakunta
Tekninen johtaja

Liitteet

1 Tarjous Siemens osakeyhtiö, Puistokadun koulun paloilmoitinlaitteiston rakentaminen

**OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 25 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET
KYNNSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA**

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalaissa tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalaissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoihin tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksianto asianosaiselle: 12.11.2024

Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan kirjaamon osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Loimaan kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Toimitusosoite:

Loimaan kaupungin
kirjaamon yhteystiedot:

Loimaan kaupunki

Kirjaamo

Ylistaronkatu 36

32200 LOIMAA

kirjaamo@loimaa.fi

Vaihde: 02 761 10

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.11.2024